

**Fra:** Ingvill Granodd <igr@karmoy.kommune.no>  
**Sendt:** 22.06.2023 12:18:54  
**Til:** Byggesøknader via web <byggsok@karmoy.kommune.no>  
**Emne:** Vs: Saksnummer 23/5195-2 - gnr. 71 bnr. 212

---

**Fra:** Arild Olsen <Arild.Olsen@boligpartner.no>  
**Sendt:** torsdag 22. juni 2023 12:41  
**Til:** Ingvill Granodd <igr@karmoy.kommune.no>  
**Emne:** Saksnummer 23/5195-2 - gnr. 71 bnr. 212

Hei. Jeg har sendt inn tilleggsopplysninger til ovennevnte byggesak via Holte Bygg Søk i dag.

Vedlagt oversendes reviderte byggesakstegninger som viser terreng og skjæringer som etterlyst i Mangelbrev datert 01.06.2023. I tillegg til er det gjort endringer på situasjonsplan når det gjelder adkomst til leilighet 2 mot nordøst. Adkomst til denne boligen går nå over tomt 3, gnr. 71 bnr. 211. Denne rettigheten vil bli tinglyst. Det er også gjort en endring på bodenes plassering. Alle endringer er gjort for å unngå konflikt på grunn av kravet om at fyllinger og skjæringer skal avsluttes minst 2 m fra kommunale ledninger.

Med vennlig hilsen

**Arild Olsen**  
Tlf: 915 91 365 | [arild.olsen@boligpartner.no](mailto:arild.olsen@boligpartner.no)

**BoligPartner AS**  
Stokkamyrvеien 13, 4313 Sandnes  
Tlf: 48 11 17 00 | [stavanger@boligpartner.no](mailto:stavanger@boligpartner.no)



[boligpartner.no](http://boligpartner.no) | [facebook](https://www.facebook.com/boligpartner) | [instagram](https://www.instagram.com/boligpartner)