



Bolig Partner Prosjekt As Avd Haugesund

Dato: 26.06.2023

Stølsmyr 20

Dokumentnummer: 23/5195-6

5542 KARMSUND

Deres referanse:

Saksbehandler: Karina Haga Melhus

## **Fortsatt mangler ved søknaden - Tomannsbolig og 2 stk sportsboder - gnr. 71, bnr. 212 - Revurvegen**

Tiltak: Tomannsbolig og 2 stk sportsboder  
Byggested: Gbnr: 71/212 Revurvegen  
Tiltakshaver: Bolig Partner Prosjekt As Avd Haugesund  
Ansvarlig søker: Bolig Partner Prosjekt As Avd Haugesund

Viser til telefonsamtale i dag.

Etter tilbakemelding fra sektor vann, avløp og renovasjon (VAR), kan ikke tiltak godkjennes 2 meter fra vannledning. Vannledning er av stor dimensjon, og avstandskrav må overholdes. Før vi går videre med saken må avstand til vannledning avklares for fyllingsfot, bod og bolig. Ber om følgende:

- Nytt situasjonskart må oversendes der avstander kommer frem. (Målsetting er i dag skjult av plangrensen).
- Gjennomgang av tegningsgrunnlag for avklaring av hvor mye som skal fylles.
- Anbefaler at dere tar kontakt med VAR for videre avklaring. Kontaktperson er Elin Therese Storesund, tlf. 930 12 691, e-post: ets@karmoy.kommune.no.

### **Hva skjer videre?**

Saken er satt på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon og avklaring.

Med hilsen

Karina Haga Melhus  
saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*