

# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: WTGU7913 Saksnummer: 2021/11337

### Foretak

 OLE JAKOB FERKINGSTAD MASKIN AS  
Org.nr: 923835962  
Søre Liknesveg 38  
4270 ÅKREHAMN

 **Kontakt**  
ole jakob Ferkingstad

 **Telefon**  
+4799259879

 **Mobil**  
+4799259879

 **Epost**  
ole@ferkingstadmaskin.no

### Kontaktperson


 Ferkingstad Ole jakob


 **Telefon**  
+4799259879

 **Telefon**  
+4799259879

 **Epost**  
ole@ferkingstadmaskin.no

### Eiendomsdetaljer

 **Adresse**  
Bøvegen 23


 **Gårds- og bruksnummer**  
146/139

 **Bygningsnummer**  
13240507

 **Bolignummer**

### Eier/tiltakshaver

 **Navn**  
Kallevik Eiendom As


 **Adresse**  
Kleivane 28, 5538 Haugesund  
NORGE


### Arbeid utført

 **Type tiltak**  
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

 **Bygningstype**  
Industribygg

 **Beskrivelse av tiltaket**  
utlegging og tilkobling av stikk ved veggiv

 **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig

 **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
19.11.2021

**Ferdigdato**  
19.11.2021

## Beskrivelse av stikkledninger

---



### Vann

#### Utskifting av ledning

Ny ledning VPE på 32 mm

Eksisterende ledning PE på 32 mm

Kobles til ledning av type Kommunal (ikke tilgjengelig i kart) VPE på 32 mm med tilkoblingstype KUM



### Spillvann

#### Utskifting av ledning

Ny ledning PVC på 110 mm

Eksisterende ledning BET på 150 mm

Kobles til ledning av type Kommunal (ikke tilgjengelig i kart) PVC på 160 mm med tilkoblingstype GRR



### Overvann

#### Utskifting av ledning

Ny ledning PVC på 160 mm

Eksisterende ledning

Kobles til ledning av type Kommunal (ikke tilgjengelig i kart) BET på 300 mm med tilkoblingstype GRR

## Utstyr

---



### Stake- og spylekum for avløp(1)

stakespylegren, dimensjon: 110 mm



### Stoppekran(1)

Antall: 1

# Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil  
Skisse.sos

## Vedlegg til ferdigmelding

---

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-

## Ferdigstilling

---

 Det er gjort endringer i tilkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato  
01.12.2021

 Tilleggsopplysninger

-