

INGE VAAGA AS
Att: Vaaga Inge
Anna Nilssens gate 24
5533 HAUGESUND

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
DBFH4703	GID 149/363	2023/5947	Oddmund Røkke	Kopervik, 22.06.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/363 - Ørpetveitvegen 321 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Plugging av vannledning i kun godkjennes.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Raglamyr Handelspark As	Sundgata 109	5527	Haugesund

