

Mykje Skole

Dato: 29.06.2023

Myklandvegen 150

Dokumentnummer: 23/2730-3

5545 Vormedal

Deres referanse:

Saksbehandler: Ida Helgeland

Tilsynsrapport miljørettet helsevern

Virksomhet: Mykje skole	Dato rapport: 24.05.2023
Dato for tilsynet:	Kontaktperson: Ida Helgeland
Tilsynsleder: Siri Kristiansen	E-post: idhe@karmoy.kommune.no

Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket innen de reviderte områdene, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljømessige forhold ved virksomheten.

1. Sammendrag, hovedkonklusjoner:

Det ble ved tilsynet avdekket tre merknader.

Tilbakemelding

Vi ber dere foreslå korrigerende tiltak med rimelige tidsfrister for gjennomføring av hver merknad/avvik. På bakgrunn av rapporten kan kommunen fatte vedtak etter folkehelselovens § 14.

Tilbakemelding sendes til: post@karmoy.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at korrespondansen er offentlig.

2. Hjemmel

Det følger av § 9 i Lov om folkehelsearbeid at Karmøy kommune ved kommuneoverlegen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Skolemiljøet kan ha direkte eller indirekte påvirkning på elevenes helse. Med hjemmel i § 25 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., har det blitt foretatt tilsyn i form av egenrapportering.

Avvik og merknader

- Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
- Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der vi mener det er et forbedringspotensial.

Denne rapporten er ingen godkjenning av skolen eller driften her. Dere har ansvaret for å etterleve de til enhver tid gjeldende regler.

3. Bakgrunn, tema og omfang

Hensikten med tilsynet er å se om deres virksomhet etterlever *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

21.03.2023 sendte kommunen ut brev om tilsyn i form av egenrapporteringsskjema. Vi anbefalte rektor, lærer, sosialrådgiver og/eller miljøarbeider og eventuelt representant fra elevrådet å delta på besvarelsen. Det ble informert om at det kunne bli mulig å utføre stikkprøver i form av inspeksjon i etterkant. Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av innsendt egenrapporteringsskjema.

Beskrivelse av virksomheten

opplysninger hentet fra egenrapporteringsskjema

Virksomhetens navn: Mykje skole

Adresse: Myklandvegen 150

Kontaktperson: Terje Kjærgård

E-post: mykje@karmoy.kommune.no

Telefon: 52812420

Deltaker på tilsyn: Dato: Terje Kjærgård, Tone Draugsvoll Hugvik, Anne 24.05.23 Flemmen, Tutti Haaland, Siri Methi

Kommunal: X

Privat:

Klassetrinn: 1-7

Skolefritidsordning (SFO): X

Antall klasserom: 19

Antall elever: 400

Maks. antall elever: 430

Antall ansatte: 52

Maks. antall ansatte:

4. Funn fra tilsynet

Etter «forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.», samt veileder til lov og forskrift

Merknad 1: Skolen rapporterer at det er behov for å utbedre av- og påstigningsområde og skille mellom parkering på spørsmål om skolen har trafiksikre tilførselsveier for elever og om sikkerheten er ivaretatt ved levering/henting.

Viser til § 8 Beliggenhet

Kommentar:

Har dere noen plan for utbedring av dette?

Merknad 2: Skolen rapporterer om dårlig ventilasjon og problemer med temperaturregulering. Dette grunnet feil på den naturlige ventilasjonen. Skolen rapporterer at dette er under utredning for planlagte tiltak av teknisk/eiendom

Viser til § 19 Inneklima/luftkvalitet

Kommentar: Har dere oversikt over plan for tiltak og framdriftsplan for dette?

Merknad 3: Skolen rapporterer at den ikke har avfallsreducerende tiltak.

Viser til § 24 Avfallshåndtering

Kommentar: For å redusere avfallet ved skolen bør elever og lærere få informasjon om og ta del i avfallsreducerende tiltak. Er dette noe dere har informasjon om eller kan jobbe med videre?

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med tilsynet og ser fram til å få svar på merknadene.
Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

God sommer!

Med hilsen

Siri Kristiansen
kommuneoverlege

Ida Helgeland
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.