

Skudeneshavn Skole

Dato: 29.06.2023

Postboks 96

Dokumentnummer: 23/2733-3

4297 Skudeneshavn

Deres referanse:

Saksbehandler: Ida Helgeland

Tilsynsrapport miljørettet helsevern

Virksomhet: Skudeneshavn skole	Dato rapport: 07.06.2023
Dato for tilsynet: 19.04.2023	Kontaktperson: Ida Helgeland
Tilsynsleder: Siri Kristiansen	E-post: idhe@karmoy.kommune.no

Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket innen de reviderte områdene, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljømessige forhold ved virksomheten.

1. Sammendrag, hovedkonklusjoner:

Det ble ved tilsynet avdekket 8 merknader.

Tilbakemelding

Vi ber dere foreslå korrigerende tiltak med rimelige tidsfrister for gjennomføring av hver merknad/avvik. På bakgrunn av rapporten kan kommunen fatte vedtak etter folkehelselovens § 14.

Tilbakemelding sendes til: post@karmoy.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at korrespondansen er offentlig.

2. Hjemmel

Det følger av § 9 i Lov om folkehelsearbeid at Karmøy kommune ved kommuneoverlegen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Skolemiljøet kan ha direkte eller indirekte påvirkning på elevenes helse. Med hjemmel i § 25 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., har det blitt foretatt tilsyn i form av egenrapportering.

Avvik og merknader

- Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
- Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der vi mener det er et forbedringspotensial.

Denne rapporten er ingen godkjenning av skolen eller driften her. Dere har ansvaret for å etterleve de til enhver tid gjeldende regler.

3. Bakgrunn, tema og omfang

Hensikten med tilsynet er å se om deres virksomhet etterlever *forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

21.03.2023 sendte kommunen ut brev om tilsyn i form av egenrapporteringsskjema. Vi anbefalte rektor, lærer, sosialrådgiver og/eller miljøarbeider og eventuelt representant fra elevrådet å delta på besvarelsen. Det ble informert om at det kunne bli mulig å utføre stikkprøver i form av inspeksjon i etterkant. Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av innsendt egenrapporteringsskjema.

Beskrivelse av virksomheten

opplysninger hentet fra egenrapporteringsskjema

Virksomhetens navn: Skudeneshavn skole

Adresse: Dr. Jensens veg 24, 4280 Skudeneshavn

Kontaktperson: Jan Erik Søvig (rektor) og Hilde Marie Myrbakken(undervisningsinspektør)

E-post: jaso@karmoy.kommune.no eller himy@karmoy.kommune.no

Telefon: 52811950

Deltaker på tilsyn: Laila Sandve Døsen (sosiallærer), Sølvi Henningsen Røyland (verneombud), Lene Thorshaug(teamleder, mellomtrinn) og Hilde Marie Myrbakken (undervisningsinspektør) Leder for SFO skulle vært med, men var ikke på skolen. Rektor og byggdrifter måtte hjelpe til med å svare på noen av spørsmålene.

Dato: 19.04.23

Kommunal: x

Privat:

Klassetrinn: 1-7

Skolefritidsordning (SFO):

Antall klasserom: 16

Antall elever: 220

Maks. antall elever:35

Antall ansatte: 33

Maks. antall ansatte: 6+1 lærling

4. Funn fra tilsynet

Etter «forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.», samt veileder til lov og forskrift

Merknad 1: Skolen rapporterer at internkontrollsystemet ikke er kjent for alle foresatte.

Viser til § 4 Internkontroll

Kommentar:

Har dere en plan for hvordan og når dere vil gjøre dette kjent for alle ansatte?

Merknad 2: Skolen rapporterer opplæring av vikarer kan bli bedre

Viser til § 4 Internkontroll

Kommentar: Kommer dere til å lage en plan for utbedring av dette?

Merknad 3: På spørsmål om skolen har trafiksikre tilførselsveier for elever, og om sikkerheten er ivarettatt ved levering/henting rapporterer skolen at den ikke synes det er trygt og sikkert nok.

Viser til § 8 Beliggenhet og § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap. *Trafikksikkerhet handler både om fysisk tilrettelegging av trafikkforholdene og holdninger og adferd hos elevene, foresatte og ansatte.*

Kommentar: Hva tenker dere bør utbedres og hvordan kan skolen bidra til økt trafiksikkerhet?

Merknad 4: Skolen rapporterer at den har beredskapsplan, men at den nok ikke er helt oppdatert

Viser til § 14 sikkerhet og helsemessig beredskap.

Kommentar: Har dere en plan for oppdatering?

Merknad 5: Skolen rapporterer det kan oppleves som «dårlig» luft i enkelte klasserom

Viser til § 19 inneklime/luftkvalitet

Kommentar: Hva er resultatene fra inneklimakartleggingene? Er det noen plan for å iverksette tiltak for utbedring?

Merknad 6: Skolen rapporterer at den bare har punktavsug på rom for mat og helse.

Viser til: § 19 inneklime/luftkvalitet

Kommentar: Hvilke rom mangler punktavsug? Har dere planer om å få dette på plass?

Merknad 7: Skolen rapporterer at den ikke har toalett som er universelt utformet på loftet.

Viser til § 23 Sanitære forhold

Kommentar: Hvor mange toalett er universelt utformet/HC-toalett er det på skolen? Er det klasserom på loftet? Hvor mange?

Merknad 8: Skolen rapporterer at den ikke har tilfredsstillende toalettkapasitet (ett toalett per 20 elever, nye bygg: ett toalett per 10 elever).

Viser til § 23 Sanitære forhold

Kommentar: Hvor mange toalett har skolen?

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med tilsynet og ser fram til å få svar på merknadene.
Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

God sommer!

Med hilsen

Siri Kristiansen
kommuneoverlege

Ida Helgeland
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.