



kommunale vegger

Notat

Til: Elina Jøsang Nilsen, Hilde Beate Kvilhaug

Kopi til: Kurt Erling Sunnanå

Saksbehandler: Hilde C. Pettersen

Vår referanse: 21/11997-39

Dato: 27.06.2023

Uttale samferdsel - Høring - reguleringsplan 3053 - Sundvegen, boliger, midtre eide

- Finner ikke BG1 på plankartet. Antar det er område på 1 m langs vestsiden.
- Må vise byggegrense mot tjern.
- Planbestemmelsens § 28:

Kjøreveg f_KV1 skal opparbeides som vist i plan i **hht kommunalteknisk norm. Vegen skal oppføres med lys. Teknisk plan skal godkjennes av Karmøy kommune. Kryss og tiltak som berører fylkesveganlegg bygges** iht. Statens vegvesen håndbok N100. Før utbygging må det utarbeides teknisk plan for anlegget i samsvar med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Tekniske planer for tiltak som berører fylkesveg skal godkjennes av Rogaland fylkeskommune.

Vegen skal være felles adkomst for bebyggelse innenfor PLAN 3012 og 3053.

- § 29. Her står det at kjøreveg skal opparbeides med 5 m fast dekke. Stilles spørsmål til om ikke annet vegareal også skal vises. Da vil det ikke være plass til grøft. Bør følge kommunalteknisk norm her også.
- §32 Her står det at byggegrense ligger i formåls grensen. Bør supplere med at tiltak ikke må være i strid med frisiktkrav mot veg.