



Hjr Rasmussen Bygg As

Dato: 10.07.2023

Postboks 204

Dokumentnummer: 23/5892-2

4296 ÅKREHAMN

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Tilbakemelding om mangler - Ny bolig med garasje - gnr. 146, bnr. 41 - Bøvegen 58

Tiltak: Ny bolig med garasje
Byggested: Gbnr: 146/41 Bøvegen 58
Tiltakshaver: Elise Kalstø Eike
Ansvarlig søker: Hjr Rasmussen Bygg As

Vi viser til din søknad om Rammesøknad 12 uker som er mottatt hos oss 21.06.2023.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Nye VA-ledninger må vises på situasjonsplan. De må også inngå i søknaden.
- Atkomstveg er stedvis for smal for brann- og renovasjonsbiler. Opparbeiding av vegen må redegjøres for.
- Det må foreligge avtale om veirett over 146/6 og 146/267. Tinglysing kan være vilkår før IG.
- Det må foreligge avtale om rett til deltakelse i privat vannledningsanlegg.
- Det må foreligge avtale om rett til å legge ledninger over annen eiendom. Tinglysing kan være vilkår før IG.
- Overvannsplan må vises på kart. Overvann skal håndteres på egen eiendom.
- Renovasjonspunkt må angis.
- Tegninger/bilder av eksisterende bolig.

Hva skjer videre?

Saksbehandlingen vil fortsette når vi har mottatt dokumentasjon som mangler. Saken vil bli sendt til berørte myndigheter for uttalelse. Berørte myndigheter har fire uker uttalelsesfrist.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Elise Kalstø Eike

Rehaugvegen 48

4262

AVALDSNES

Vedlegg: