



Garvik Prosjekt As

Dato: 10.07.2023

Vestheimvegen 15

Dokumentnummer: 23/5894-2

4250 KOPERVIK

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Tilbakemelding om mangler - Naust - gnr. 71, bnr. 197 - Revurvegen 51

Tiltak: Naust
Byggested: Gbnr: 71/197 Revurvegen 51
Tiltakshaver: Halvfjordingen Eiendom As
Ansvarlig søker: Garvik Prosjekt As

Vi viser til din søknad om Rammesøknad 12 uker som er mottatt hos oss 21.06.2023.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Situasjonsplanen må tegnes inn på reguleringskartet. Situasjonsplanen skal vise alle tiltakene; mur i sjø, og atkomstrenne som skal mudres. Dersom sandbanke i sjø skal fjernes, så må dette også fremgå av søknaden.
- Omfang og metode for mudring må beskrives.
- Eksisterende steingard skal vises på situasjonsplanen. Avstand fra tiltak til mur skal framgå av kartet. Åpning i steingarden skal vises og målsettes.
- Snittegninger av mur i sjø og kaikant. Fundamentering skal vises.
- Fasadetegninger av kaifront.
- Snittegninger av naustene som viser peling som fundamentering.
- Avstandserklæring fra 71/209.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Halvfjordingen Eiendom As Veamyr 80

4276

VEAVÅGEN

