

HAUGALAND HAGE & MASKIN AS
Att: Ferkingstad Geir Ove
Munkajordvegen 13
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
JOMJ0901	GID 102/26	2023/6947	Oddmund Røkke	Kopervik, 24.07.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 102/26 - Klossteinvegen 45 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning.

Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig

Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Odd Hansen Prosjekt As	Longhammarvegen 7	5536	Haugesund



