

HAUGALAND HAGE & MASKIN AS
Att: Ferkingstad Geir Ove
Munkajordvegen 13
4276 VEAVÅGEN

| Refnr. | Arkivkode | Saksnr. | Saksbehandler | Dato |
|----------|------------|-----------|---------------|--------------------|
| KXTP3062 | GID 102/26 | 2023/6944 | Oddmund Røkke | Kopervik, 24.07.23 |

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 102/26 - Klossteinvegen 42 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres
forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette
plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som
er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige
etter plan- og bygningsloven.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

| Navn | Adresse | Postnummer | Sted |
|------------------------|-------------------|------------|-----------|
| Odd Hansen Prosjekt As | Longhammarvegen 7 | 5536 | Haugesund |

