

Badeva AS
Att: Østebø Tor
Sundvegen 26
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
XQYF7769	GID 19/58	2023/7004	Oddmund Røkke	Kopervik, 27.07.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 19/58 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Det må monteres spyling på ende vannledning.
Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.
Felles pumpestasjon eies og må driftes av brukerne.
Det skal inngås en skriftlig avtale om drift og vedlikehold (serviceavtale) med leverandør av pumpestasjon eller annen fagkyndig virksomhet
Overvann tas hånd om på egen eiendom.
Overvannet skal ikke skade andre eiendommer kommunale vegger eller anlegg.
Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.
Der hvor tilkobling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Aase Ivan Are	Vestre Veaveg 89	4275	Sævelandsvik