



sektor samferdsel og utemiljø

Notat

Til: Gry Trovåg Hansen

Kopi til: Hilde C. Pettersen, Kurt Erling Sunnanå

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 23/3297-5

Dato: 14.08.2023

Uttale samferdsel, tillatelse, ny avkjørsel fra kv.1250 Medhaugvegen

Det vises til søknad om permanent etablering av avkjørsel i forbindelse med nybygg.

Tillatelse:

Karmøy kommune v/samferdsel og utemiljø tillater etablering av avkjørsel som omsøkt. Omsøkt avkjørsel er knyttet til eiendom gnr.x bnr.x Fradeling ny tomt.

Tillatelsen gjelder forutsatt at tekniske krav er oppfylt.

Tillatelsen er fattet med hjemmel i vegloven §§ 40 og 43, og Forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørselsaker for riksveg, jfr. veglova §§ 40 og 41 gitt av Samferdselsdepartementet 26.02.1982 og *Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.07.1964, og kommunalteknisk norm for Karmøy kommune.*

Vilkår for tillatelsen:

Karmøy kommune har etter en samlet vurdering av vegtekniske- og trafikksikkerhetsmessige forhold satt følgende vilkår for tillatelsen:

1. Tillatelsen gjelder for følgende formål: Ny avkjørsel fra kv. 1250 Medhaugvegen til eiendom, Se vedlagt kart.
2. Eieren eller brukeren av avkjørselen som tillatelsen gjelder for, har ansvar for at frisikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. vegloven § 43. Dersom dette ikke skjer, kan avkjørselstillatelsen bli trukket tilbake og avkjørsel om nødvendig stengt.

3. Avkjøringstillatelsen gjelder kun tilknytningspunktet til kommunal veg.
4. Avkjørsel skal plasseres vinkelrett på kommunal veg

Bruker/eier av ny tomt må følge de vilkår som er satt i denne avkjørselstillatelsen.

Privatrettslige forhold med hensyn til nabo- og eiendomsforhold knyttet til bruk og opparbeidelse av avkjørsel, frisktsoner og adkomstveg, må søker selv ivareta og innhente rettigheter til.


Vurdering:

Karmøy kommune skal i sin vurdering av etablering/endring/bruk av avkjørsler, vektlegge trafikken på og langs vegen. Det må gjøres en totalvurdering der det tas hensyn til fremkommelighet og trafiksikkerhet på og langs vegen hvor etablering av avkjørsel finner sted.

Avkjørselen er tilknyttet kv.nr. 1250 Medhaugvegen. Fartsgrense på kommunevegen hvor avkjørselen skal plasseres, er 30 km/t.

Følgende punkter skal vises/redegjøres for i situasjonskart ifm. byggesøknad:

1. Dersom det er etablert overvannsgrøft i sidearealet til vegen, skal det anlegges minimum 6' kjøresterkt rør, i tilstrekkelig lengde, under avkjørselen.
2. Det er ikke tillatt å lede overvann fra privat eiendom til kommunal veg eller vegens sidearealer/tekniske anlegg uten tillatelse fra kommunal vegmyndighet.
3. Krav til avkjørsel. Se figur



4. Det skal om nødvendig anlegges rabatt mellom eiendommen og Medhaugvegen for å hindre kjøring utenom avkjørsel. Rabatten må vises i situasjonskart ifm. byggesøknad
5. Nedsenket kantstein i avkjørsel fortau
6. Det er ikke tillatt å parkere i frisktsonen.