

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 10/26

Refnr.

SBTP3721

Saksnr.

2021/11747

Dato

Kopervik, 14.08.2023

GNR/BNR 10/26 – Vestre Karmøyveg 233

Vedtak om pålegg

Pålegg vedrørende utbedring på eiendommen.

Karmøy kommune pålegger eier av Vestre Karmøyveg 233 å sørge for å separere overvann og spillvann som går inn på fellesledning innen 14.01.2024.

Det vises til varsel om pålegg og resultat fra rørinspeksjon sendt 24.01.2023. Kommunen har ikke mottatt melding om at arbeidet er utført. Det legges derfor til grunn at det fremdeles er behov for separering av ledning.

På denne bakgrunnen ser kommunen seg nødt til å pålegge eier av eiendom å gjennomføre følgende:

Separering: Koble bort taknedløp/sluk fra kloakkrør.

Som nevnt i brev datert 14.01.2022 er det tatt fargeprøve av takvann som viser at takvannet renner ut i spillvannet.

Forurensningsloven § 22, 2. ledd gir kommunen hjemmel til å pålegge utbedring og separering av private stikkledningssystemer.

Det vises også til retningslinjer vedtatt av Karmøy kommunestyre 31.10.00 – sak 0099/00, sist endret 17.06.03. Lovverk og retningslinjer følger vedlagt.

Varsel om tvangsmulkt

Vi gjør oppmerksom på at Karmøy kommune, i medhold av forurensningsloven § 73, kan gjøre vedtak om tvangsmulkt som virkemiddel for å få gjennomført pålegget.

Dersom vi innen **14.01.2024** ikke har mottatt dokumentasjon fra godkjent rørlegger eller entreprenør om at pålegget er utført, vil det kunne bli gjort vedtak om tvangsmulkt etter §73 i forurensningsloven.

Retten til uttalelse

Dette varsel gis i henhold til forvaltningslovens § 16. Eventuell uttalelse til varselet om tvangsmulkt må være innsendt innen 3 uker fra brevets dato.

Se vedlagte oversikt over klagerett, rett til å se saksdokumenter og å få rettledning av kommunen.

Frist for å følge opp pålegget er satt til **14.01.2024**.

Kontakt en godkjent entreprenør eller rørlegger for utførelse. Entreprenør eller rørlegger skal søke arbeidet til Karmøy kommune. Rørlegger skal bruke følgende referansekode :

SBTP3721

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til maja4@karmoy.kommune.no.

Med hilsen

Karmøy kommune

Siw Anita Thorsen
Sektorsjef
Sektor vann, avløp og renovasjon

Magnus Jahren Fludal
Saksbehandler
Sektor vann, avløp og renovasjon

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur



Vedlegg

- * Tidligere_sendt_varsel_om_pålegg_10-26_Vestre_karmøyveg_233.pdf
- * kart_vestre_karmøyveg.pdf
- * Forurensningsloven § 22_2 ledd.pdf
- * Klagerett forvaltningsvedtak.pdf
- * Retningslinjer.pdf

Adresseliste:

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
10/26	GRINDHAUG MAGNE ROGER	VESTRE KARMØYVEG 233	4275	SÆVELANDSVIK
10/26	GRINDHAUG ANITA HELEN T	VESTRE KARMØYVEG 233	4275	SÆVELANDSVIK