



Hus28 As

Dato: 15.08.2023

Longhammarvegen 15

Dokumentnummer: 23/6999-2

5536 HAUGESUND

Deres referanse:

Saksbehandler: Karina Haga Melhus

Tilbakemelding om mangler - Utfylling mot nabogrense - gnr. 119, bnr. 340 - Arquebusvegen 10

Tiltak: Utfylling mot nabogrense
Byggested: Gbnr: 119/340 Arquebusvegen 10
Tiltakshaver: Maren Simonsen
Ansvarlig søker: Hus28 As

Viser til mottatt søknad om utfylling mot nabogrense.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Snitt A ser ikke ut til å samsvare med situasjonskartet. Ber dere sjekke.
- Fyllingsfot må trekkes 1 meter fra regulert formålsgrense veg. Oppdatert situasjonskart oversendes.
- Bnr 340 og 699 må sammenføres.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Karina Haga Melhus
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Maren Simonsen

Arquebusvegen 10

5545

VORMEDAL