

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
JBID4722	GID 15/105, 15/996, 15/966 mfl.	2023/7605	Frode Lodden	Kopervik, 21.08.23

Resultat av avstenging privat felles vannledning

I forbindelse med vannlekkasjen er det foretatt en avstenging for å bekrefte hvem som er påkoblet felles vannledning med lekkasje.

Den viste at det er Rabbenvegen 4 og 8 som har lekkasje. Rabbenvegen 2 og 6 er ute av saken.

Samtidig ble det lyttet hos naboen i Peravegen 9. Det er mye lyd i belegningsstein, se kart.

Det anbefales uansett å få privat lekkasjesøk til å vurdere/bekreft lekkasjeplass. Og mulig gravemetode.

Ta kontakt med forsikringselskap og godkjent entreprenør eller rørlegger for utførelse.

Entreprenør eller rørlegger skal søke arbeidet til Karmøy kommune med følgende referansekode: **JBID4722**.

Med hilsen

Frode Lodden
Saksbehandler

Vedlegg

* Rabbenvegen.pdf

Adresseliste:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
JOHANNESSEN MALVIN	RABBENVEGEN 2	4270	ÅKREHAMN
AKSELBERG KJELL	RABBENVEGEN 8	4270	ÅKREHAMN
REVHEIM TOVE JANETH	Postboks 258	4296	ÅKREHAMN
RANTANIITTY CARITA	Rabbenvegen 4	4270	ÅKREHAMN
PEDERSEN ALEKSANDER	Rabbenvegen 4	4270	ÅKREHAMN

