

VEDAVÅGEN RØR AS
Att: Thomsen Glenn Helge
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
AGKY3465	GID 100/8	2023/7613	Oddmund Røkke	Kopervik, 22.08.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 100/8 - Kvernøyvegen 10 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning:
Stoppekran monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.
Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annemanns eiendom. Der hvor tilkobling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Johnny Halvorsen	Kvernøyvegen 10	4265	Håvik