

VEDAVÅGEN RØR AS
Att: Thomsen Glenn Helge
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
LRCO6184	GID 58/501	2023/7616	Oddmund Røkke	Kopervik, 22.08.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 58/501 - Stangalandgata 24b er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjent som omsøkt.
Det skal monteres vannmåler og
tilbakeslagsventil væskekategori 2.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før
første uttak.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Clausen Ivar Magne	Postboks 151	4291	Kopervik

