

Merknad 2: § 8 Beliggenhet

Det oppleves dårlig sikt ved inn/utkjørsel personalparkering.

Sevland skole besvarer:

Sevland skole har hatt Trafikksikkerhetsforum Karmøy ved Hilde C. Pettersen på besøk i oktober 2022 og de har dokumentert sikt ved inn/utkjørsel og gitt beskjed videre om at trær og busker må beskjæres eller fjernes.

Merknad 3: § 19 Inneklima/luftkvalitet

Et klasserom rapporteres som veldig varmt.

Sevland skole besvarer:

Klasserom med manglende solavskjerming har blitt meldt inn til Byggdrifter som et behov når budsjett tilsier at dette kan ordnes. I mellomtiden vil skolen ikke benytte det gjeldende klasserom, men legge til rette for at elevene får det gamle «sløyd-rommet» som klasserom. Her er ikke solavskjerming et problem.

Merknad 4: § 19 Inneklima/luftkvalitet

Skolen ønsker å ha ventilasjonsanlegget på flere timer hver dag.

Sevland skole besvarer:

Sevland skole har fra skolestart i august endret klokkeslett for når ventilasjon blir slått på og slått av i ukedager når elever og ansatte er på skolen. Dette vil utbedre temperaturreguleringen og luftkvaliteten.

Merknad 5: § 21 Lydforhold.

Det oppleves en del støy fra gangen i et klasserom.

Sevland skole besvarer:

Dørlisten ble fjernet for flere år siden grunnet elev med rullestol. Listen har blitt satt på igjen nå i august 2023 før skolestart til elevene. Dette vil utbedre lydforhold slik at det blir tilfredsstillende lydforhold for elever og ansatte.

Merknad 6: § Sikkerhet og helsemessig beredskap

Beredskapsplan – Skolen mangler plan for å håndtere terror eller større kriser.

Sevland skole besvarer:

Sevland skole har i løpet av skoleåret 2022-2023 arbeidet med kartlegging, risikovurderinger og ROS-analyser for skolen som igjen skal danne grunnlag for skolens nye plan når det gjelder sikkerhet og helsemessig beredskap. Planen skal være ferdig utarbeidet i løpet av

våren 2024. Skolen tar også kontakt med sektorleder for skole angående tiltak for utarbeiding av felles plan for skolene i Karmøy.

Merknad 7: Varmt vann

Testet varmt vann på skolen, i vasker og dusjer. Vann i spring på to HC-toalett hadde svært varmt vann.

Sevland skole besvarer:

Rektor har meldt dette inn i appen «Mitt Bygg» og byggdrifter ved skolen har sjekket skolens vasker og dusjer nå i august. Dette er nå i orden.

Merknad 8: Kjemikalier

Kjemikalier på sløydrom står ulåst inne i skap.

Sevland skole besvarer:

Sløydrom ble ryddet på planleggingsdagene 16.-18. august for bruk som klasserom og alle kjemikalier er nå borte fra skolen og destruert på riktig måte. Det er da ikke nødvendig å låse noe inn i skap der.

Merknad 9: Utetrapp

Tretrapp fra skolebygget og ned til lekeområdet har noe svikt i ett trappetrinn.

Sevland skole besvarer:

Trappen ble fikset og sikret av kommunen før elevene startet opp med nytt skoleår i august 2023.