



Kvala Arkitekter

Vestheimvegen 49

4250 KOPERVIK

Dato: 28.09.2023

Dokumentnummer: 23/7499-5

Deres referanse: f73810cc-6368-451b-8119-
b7d20980e1c6

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Tilbakemelding om mangler - Riving og oppføring av tomannsbolig - gnr. 140, bnr. 25 - Osnesvegen 58

Tiltak: Riving og oppføring av tomannsbolig
Byggested: Gbnr: 140/25 Osnesvegen 58
Tiltakshaver: Arild Gabrielsen
Ansvarlig søker: Kvala Arkitekter As

Vi viser til din søknad om Rammesøknad 12 uker som er mottatt hos oss 15.08.2023.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Det må sendes inn prosjekteringsrapport for sikker høyde – havnivå, stormflo og bølgepåslag-
- Flytting av private ledninger må vises.
- Det mangler nabovarsel til 140/313 og 140/83.
- Redegjøre for brannsikring mot bolig på 140/24.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil fortsette når vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Arild Gabrielsen

Storasundvegen 191b

4260

TORVASTAD

