



Rigmor Olsen  
Storasundvegen 111  
4260 TORVASTAD

Dato: 25.08.2023  
Dokumentnummer: 23/7750-2  
Deres referanse:  
Saksbehandler: Ingvill Granodd

## Tilbakemelding om mangler - Redskapsbod i tilknytning til eks. løe - gnr. 143, bnr. 7 - Storasundvegen 109

Tiltak: Redskapsbod i tilknytning til eks. løe  
Byggested: Gbnr: 143/7 Storasundvegen 109  
Tiltakshaver: Rigmor Olsen  
Ansvarlig søker:

Vi viser til din søknad om Søknad uten ansvarsrett 12 uker som er mottatt hos oss 24.08.2023.

### Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Kart skal være skannet, ikke fotografert på skrå. Lengde og bredde på tilbygget skal være ført på, og avstand til boligen.
- Tegninger skal være fagmessig utførte og i korrekt målestokk. De skal være skannet, ikke fotografert. Det skal være snitt-, fasade- og plantegninger.
- Tilbygget til løa blir liggende nærmere boligen enn 8 m. Du må derfor beskrive hvordan brannsikringen skal ivaretas.
- Tilbygget vil dekke to vinduer i løa. Dersom disse vinduene tilhører et husdyrrom, så må det også legges ved plantegninger av dette rommet, som viser at det er tilstrekkelig lys i husdyrrommet.

### Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil fortsette når vi har mottatt dokumentasjon som mangler. Ettersom tilbygget ligger i nærheten av et kulturminne, så vil søknaden måtte sendes til uttalelse hos fylkets kulturminne avdeling. Dette tar fire uker, så vi varsler om at saksbehandlingstiden totalt kan bli inntil tolv uker.

Med hilsen

Ingvill Granodd  
ingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

