



4CONSULT AS

Dato: 29.08.2023

Engelsvollvegen 264

Dokumentnummer: 23/6710-4  
Deres referanse: 153575de-5a76-4212-a543-8abaa02dacf5

4353 KLEPP STASJON

Saksbehandler: Ingvill Granodd

## Gnr. 86, bnr. 176 - svar til supplering av søknad

Vi viser til din søknad om tilbygg til industribygning på Husøy.

Dere skriver at «*Vannledningen vil bli lagt om samtidig som/før byggegrunnen blir utgravet. Vannledningen legges i god avstand fra omsøkt tilbygg. Dette for å sikre drift og vedlikehold av vannledningen.*»

Omlegging av vannledningen er et søknadspliktig tiltak, som må tas med i søknaden. Ny trasé må tegnes inn på kartet. Avstand til veg må påføres. Dersom ledningen bryter byggegrense mot kommunal veg, må det søkes om dispensasjon fra byggegrensen. Dispensasjon skal nabovarsles.

Bruk vedlagt reguleringskart og tegn inn både tilbygg og ledning med mål og avstander. Kartet er skrevet ut i m 1:250.

Det må også sendes inn en tegning av grøftetverrsnittet for ny vannledning.

Med hilsen

Ingvill Granodd  
ingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### Vedlegg:

86-176m250