

---

**Emne:** Sv: Søknad miljørettet helsevern  
**Til:** post@hauge-vgs.no  
**Sendt:** 30.08.2023 11:37:23  
**Fra:** Ida Helgeland <idhe@karmoy.kommune.no>  
Hei,

Viser til tidligere e-post angående mangler ved søknad om godkjenning av Hauge videregående skole etter miljørettet helsevern.  
Ber om at de etterspurte vedleggene sendes inn *snarest* slik at vi kan ta en vurdering av søknaden.

Søknaden kan godkjennes når tilstrekkelig informasjon foreligger.

Følgende dokumenter vil kunne ettersendes etter en eventuell godkjenning:

- Radonmålinger
- Lydmålinger
- lysmålinger
- innregulering av ventilasjonssystem evt. inneklimamålinger i form av temperatur,- luftfuktighet- og Co2målinger.

Disse målingene må sendes inn senest 01.05.2024. Manglende innsending av dokumentasjon kan ha betydning for hvor raskt kommunen vil føre tilsyn ved skolen.



Med vennlig hilsen  
**Ida Helgeland**  
Rådgiver miljørettet helsevern  
Telefon: 52857205  
e-post: idhe@karmoy.kommune.no  
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | [karmoy.kommune.no](http://karmoy.kommune.no)



**Fra:** Ida Helgeland  
**Sendt:** onsdag 5. juli 2023 18:14  
**Til:** post@hauge-vgs.no <post@hauge-vgs.no>  
**Emne:** Søknad miljørettet helsevern

Hei,

Viser til deres søknad om godkjenning om miljørettet helsevern.

I søknaden står det at følgende dokumenter ligger vedlagt:

- Beredskapsplan for ulykker, sorg og mobbing
- Dokumentasjon på radon-nivået
- Handlingsplan med tidsfrister som viser hvordan avvikene fra bestemmelsene i forskriften skal ivaretas/utbedres
- Plantegning som viser inne- og uteområdet
- Renhold og vedlikeholdsplan
- Skriftlig dokumentasjon/redegjørelse på inneklimate

Disse vedleggene ligger imidlertid ikke ved søknaden og må sendes inn.

Viser til veileder for forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger §15 godkjenning av virksomhet:

*Trinn 2: Når tiltaket er oppført, må søker sannsynliggjøre at planlagte driftsmessige forhold vil være i samsvar med forskriftens krav. Det kan være forhold som av ulike grunner ikke kan dokumenteres ved godkjenningstidspunktet. Et eksempel er radon som kun kan måles i vinterhalvåret. Det samme vil gjelde målinger av f. eks romakustikk og etterklangtid. Måleresultater må i slike tilfeller dokumenteres i etterkant av godkjenning.*

Søknaden kan godkjennes når tilstrekkelig dokumentasjon foreligger. Målinger på radon, inneklimate (karbondioksid og luftfuktighet) og lydforhold kan ettersendes, senest innen 31.12.2023.



Med vennlig hilsen

**Ida Helgeland**

Rådgiver miljørettet helsevern / vikarierende folkehelsekoordinator

Telefon: 52857205

e-post: [idhe@karmoy.kommune.no](mailto:idhe@karmoy.kommune.no)

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | [karmoy.kommune.no](http://karmoy.kommune.no)

