



kommunale vegger

---

## Notat

---

Til: Karl Inge Stumo

Kopi til: Liv Gøril Johannessen

Saksbehandler: Hilde C. Pettersen

Vår referanse: 23/7481-3

Dato: 31.08.2023

---

### Uttale fra samferdsel - dispensasjon avstand veg

Det vises til søknad om dispensasjon til avstand fra veg.

Samferdsel har følgende merknad:

#### Avstand mur langs veg:

- Det må sendes inn nytt målsatt situasjonskart som viser vegkant, eiendomsgrense, samt plassering av mur. Mur kan vurderes plassert min 1 m fra eksisterende vegkant de første 27 m, beregnet fra eiendomsgrense i sør. Videre nordover må mur minimum følge stipulert eiendomsgrense. Dette av hensyn til sikt i kurve. Det er også i forhold til at vi ikke kan tillate murer som vanskeliggjør fremtidig vedlikehold eller utvidelser, samt drift av vegene.
- Ved en dispensasjon vil det følge med vilkår som bla vil kreve at kommunen ikke har ansvar for event skade på mur som skyldes vegvedlikehold, vinterberedskap, mm. Der mur skal oppføres i eiendomsgrense må muren fundamenteres som L-fundament og plasseres i sin helhet på egen eiendom.
- Mur må prosjekteres med nødvendige beregninger.
- Tiltaket forutsetter egen avtale om disponering av kommunal grunn. Dette avklares med kommunens eiendomsavdeling.

#### Avstand garasje langs veg:

- Garasje kan ikke plasseres nærmere eksisterende veg enn minimum 3 m.

Konklusjon:

Det må sendes inn nytt målsatt situasjonskart for plassering av mur og garasje før det kan behandles en dispensasjon.