

Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: JXCS2965 Saksnummer: 2023/3987

Foretak

-  S Y ENTREPRENØR AS
Org.nr: 926561693
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**
Ståle Ytreland
-  **Telefon**
95919078
-  **Mobil**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no

Kontaktperson

-  Ytreland Ståle
-  **Telefon**
95919078
-  **Telefon**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Lahammarvegen 46
-  **Gårds- og bruksnummer**
148/29
-  **Bygningsnummer**
0
-  **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

-  **Navn**
Simonsen Ester Netland
-  **Adresse**
Torrvikvegen 40, 4250 Kopervik
NORGE

Nytt bygg

-  Oppføring av Nybygg

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
- ★ **Bygningstype**
Bolig
- 📋 **Beskrivelse av tiltaket**
Oppføring av Ny bolig
- ★ **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**

Oppstartsdato	Ferdigdato
28.04.2023	30.06.2023

Påkoblinger

- ★ **Vann**
Utskifting av ledning
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Eksisterende ledning:
PE 32mm
Påkobling:
Anboring (ANB) #48037
Kommunal ledning:
Vannledning (VL) AAS 150mm #2418
- ★ **Spillvann**
Renovering av ledning
Type renovering: Strømpe (Annen strømpe/foring)
- ★ **Overvann**
Utskifting av ledning
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkobling:
Stikk avløp (STK)
Kommunal ledning:
Avløp felles (AF) BET 150mm #45405

Utvendig utstyr

● Drenskum

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

● Kommentar

Tekst: Fordrøyningsbaseng 3M3

● Kommentar

Tekst: Fordrøyningsbasseng 3m3



Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 600 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 600 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Annen strømpe/foring [STA], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Stakerør

Material: PP polypropylen, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE80], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. uspes [PE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Vedlagt skisse

Oversiktstegning_Lahammar_VA.pdf

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (1)

Gemini_VA_Lahammar.sos



Andre opplysninger

Det har blitt trekt strømpe fra vegskulder og ut til kum.

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann
30.06.2023



Ferdigstillingsdato spillvann
30.06.2023



Ferdigstillingsdato overvann
30.06.2023



Tilleggsopplysninger
-