



Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: AGKY3465 Saksnummer: 2023/7613

Foretak

 VEDAVÅGEN RØR AS
Org.nr: 985207844
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEA VÅGEN

 **Kontakt**
Glenn Helge Thomsen

 **Telefon**
52 81 57 33

 **Mobil**
52 81 57 33

 **Epost**
post@vedavagenror.no

Kontaktperson

 Thomsen Glenn Helge

 **Telefon**
92451675


 **Telefon**
92451675


 **Epost**
glennhelge@vedavagenror.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Kvernøyvegen 10

 **Gårds- og bruksnummer**
100/8


 **Bygningsnummer**
11904637

 **Bolignummer**
H0101

Tiltakshaver

 **Navn**
Johnny Halvorsen

 **Adresse**
Kvernøyvegen 10, 4265 Håvik

 **Mobil**
45860887

Eksisterende bygg

 **Enebolig**
Bygnings-ID: 11904637

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
- ★ **Bygningstype**
Bolig
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**
Legge inn vann
- ★ **Type arbeid**
Vann, innvendig / utvendig
 - Tilknyttet privat fordelingsnett

Påkoblinger

- 📄 **Vedlegg for privat fordelingsnett (1)**
Tillatelse.png
- ★ **Vann**
Tilknyttet privat fordelingsnett
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkoblingspunkt på ledning
Påkobling:
Anboring (ANB) #3493
Kommunal ledning:
Vannledning (VL) SJK 150mm #3715
- ★ **Røranlegg på annen eiendom**
Erklært tinglysning:
Tillatelse.png

Innvendig utstyr

- 🔧 **Tilbakeslagssikring** (1)
Væskekategori: 2, type beskyttelsesmodul: Kontrollerbar tilbakeslagsventil (EA)

Utvendig utstyr

- **Gren**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stoppekran**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Tilbakeslagssikring**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔧 **Vannledning**
Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato vann
31.08.2023

 Tilleggsopplysninger

-