



S Y ENTREPRENØR AS

Dato: 11.09.2023

Valbergvegen 14

Dokumentnummer: 23/7695-2

4250 KOPERVIK

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

Gnr. 123, bnr. 2 - Varsel om avslag - Slamavskiller - Snikvegen 105

Vi viser til søknad om å sette ned slamavskiller på eiendommen.

Slamavskiller vil ikke kunne bli godkjent med utslipp i eksisterende utslippsledning til Karmsundet. Karmsundet er sterkt forurenset av industri utslipp. Naturforvalteren i Karmøy kommune og vannområdekoordinatoren har stilt seg negativ til å godkjenne fravik fra rensekrav her. .

Dere søker om unntak fra rensekravene i forurensningsforskriftens kapittel 12 med begrunnelse om at det er god gjennomstrømming i sjøen. Selv om det er god gjennomstrømming i sjøen, så er denne delen av Karmsundet fortsatt forurenset.

Slik søknaden foreligger vil den bli avslått.

Vi ber dere heller vurdere å se på muligheten for å koble seg på kommunal ledning lenger oppe i Snikvegen, eventuelt å sende inn en ny utslippssøknad med et renseanlegg som klarer rensekravene etter forurensningsforskriften § 12-8 utslipp til følsomt og normalt område,

Vi ber om en tilbakemelding på om søknaden skal revideres eller behandles slik den foreligger.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.