



Snittet tar for seg krav til brannskillende konstruksjoner, krav til boring fremkommer av prosjekteringsrapport.

**FORUTSETNINGER:**

- Ledesystem etter gjeldende regelverk.
- Brannslange dekning på hele arealet iht. NS-EN 671-1
- Fulldekkende brannalarmanlegg kategori: 2

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.

**TEGNFORKLARING**

- Branncelle EI30
- Rømningsvei

REVISJON BESKRIVELSE:

BYGG: Mortholmen Sildesalteri, Mortholmen 1  
 Prosjekteringstegning brann  
 Snitt A

TEGN. NR.	DATO	KONTR. NR.	REV. NR.
STS	08.09.23	GS	08.09.23
PROS.J. NR.: 10775		MÅLESTOKK: 1:100	
		FORMAT: A3	

**FIRESAFE** / FIRESAFE CONSULTING  
 Kanalveien 105A, 5068 BERGEN  
 Tlf: 55 19 55 30 / 09110  
 firmapost@firesafe.no  
 www.firesafe.no

TEGN. NR.	REV. NR.
10775FSnA	-