

North Ark As			Kvalitetsdokumentasjon
P.b. 3 4291 KOPERVIK	Telefon: 90974588 Mobil: 90974588 Faks: <Faks>	www.northark.no knut@northark.no Org.nr.: 924842830	Programversjon: 11.2.0 System utarbeidet: 15.10.2010 HMS revidert: KS revidert: 02.05.2022 Utgave nr.: 14 Utskriftsdato: 12.09.2023
Prosjektnavn:	Gunn Linda Kristiansen	Leveringsadr.:	Varnevegen 47, 4275 Sævelandsvik
Sign. ansvarlig:	kn	Gnr./Bnr.:	Gnr. 9, Bnr. 15 (26)
Sign.dato:	12.09.2023	Kommune	Karmøy kommune

Karmøy kommune

Teknisk etat

P.b. 167, 4291 Kopervik

Kopervik 12.06.23

Vedr.: Søknad om igangsettingstillatelse, gnr. 9, bnr. 15 (26) - Karmøy

Vi søker om igangsettingstillatelse for garasje/uthus på ovennevnte eiendom. Følgende krav i rammetillatelse er oppfulgt:

- Eiendommene skal sammenslås.

Vi har fått bekreftet at sammenføring av eiendommene skal være innsendt til kommunen.

- Det må bekreftes at krav i TEK mht brann ivaretas da garasje kommer nærmere bolig på naboeiendom og egen eiendom enn 8m.

Garasjevegger og tak vil bli oppført i betong slik at brannkrav for de deler er ivaretatt. De porter/dører som er innenfor 8m til bolig vil bli montert med brannmotstand. Det nevnes at ytterdør mot nabo vil bli noe flyttet slik at den ikke vil være innenfor 8m til bolig hos nabo. Brannkrav vil da være ivaretatt.

Med hilsen

Knut Nordstokke

Knut Nordstokke

North Ark As

P.b. 3, 4291 Kopervik