



Håkon Tangjerd

Dato: 14.09.2023

Liarlundvegen 8

Dokumentnummer: 22/11046-11

4250 Kopervik

Deres referanse:

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 64, bnr. 279 - Svar på merknad til oppført garasje i Liarlundvegen 6

Viser til din e-post av 17.07.2023. Du har merknader til oppført garasje i Liarlundvegen 6.

Vi har gjennomført tilsyn i saken, og vi har kontrollmålt høyden. Garasjen er bygget i henhold til søknad og gitt tillatelse.

Plasseringen skal være i henhold til godkjent situasjonskart. Mot din eiendom kan garasjen plasseres 0,5 meter fra eiendomsgrensen. Avstand til din bolig er ikke oppført på innsendt situasjonskart. Tiltakshaver har gitt tilbakemelding om at garasjen er plassert mer enn 0,5 meter fra nabogrensen, og takutstikk er fjernet fra den siden som vender mot din eiendom. Avstanden som står i tillatelsen på 2,5 meter til nærmeste bygning, er basert på godkjent situasjonskart. Dette er avstand til bolig i sør.

Ut fra tilbakemelding fra tiltakshaver er yttervegg mot din eiendom bygget som branncellebegrensende vegg REI 30 (30 minutters brannmotstand). Veggene er beskrevet som en 100 mm isolert yttervegg med gipsplate på innsiden, vindsperre og ytterkledning på utsiden.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.