

## Sjekkliste ved kontroll av private kloakkledninger.

Gjelder:

Eiendom: gnr 38 bnr 191

Adresse: Trodlaskarvegen 27

Nr.	Tekst	Ja	Nei	Resultat påført i rapport	
				Ja	Nei
1	Er det ført dialog med eier.	X			
2	Er septiktanken lokalisert og klargjort		-		
3	Er ledning mot huset spylt	X			
4	Er ledning nedstrøms spylt	X			
4	Er ledning grøft – septiktank spylt		-		
5	Er dykker på sept.tank satt på igjen		-		
6	Er det undersøkt hvor takvannet er ført	X			
7	Er det drenering rundt huset. (snakk med eier)	X			
8	Er det undersøkt hvor drensvannet er ført	X			
9	Er det undersøkt hvor avløp fra utv. sluker er ført	X			
10	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset		X		
11	Dersom Ja: Er det undersøkt hvilket vann påkobl. fører		-		
12	Er det helt klart hvilken dimensjon det er på ledningen	X			
13	Er det helt klart hvilket materiale ledningen er av	X			
14	Er alle feil, skader, forskyvninger etc. funnet	X			
15	Er det sandfang med vannlås på eiendommen		X		
16	Er det tatt fargeprøve/ vannprøve fra takvann	X			
17	Er det tatt fargeprøve/ vannprøve fra slukvann	X			
18	Er det tatt fargeprøve/ vannprøve fra drensvann		X		

Andre merknader:

Overvann er ikke tilkoblet spilvann.

Dato:07.09.2023

Underskrift operatør

B.E.