

Kommentar til servicerapport ventilasjon

Sender over den nyeste servicerapporten fra Caverion på ventilasjon. Den omfatter rapport på gammel og ny del, siden dette er to forskjellige anlegg.

Her fikk vi tre avvik (gult). To (på gammel og ny del) gjelder «Lovpålagt energivurdering av ventilasjonsanlegg.» Har prøvd å sette meg inni hva dette betyr og forstår det slik at det er en statlig anbefaling om en gjennomgang på det tekniske anlegget som kan gi energibesparelse. Dette innebærer en ekstra kostnad for oss, men vi må jo selvsagt ta denne om dette er et krav fra dere.

Siste avviket gjelder en avtrekksmotor som har lagerslitasje. Har vært i kontakt med Caverion og fikk beskjed om at dette vil hele tiden gjelde på et gammelt anlegg og vil bli skiftet når det stopper.

Avvik fra sist ang støy gjaldt også slitasje:

Her var avviket «Motor avtrekk har Grov lagerlyd. Byttes når det havarerer..» Dette er skiftet og det er ingen kommentar på støy med ventilasjonen på siste servicerapport.