

BIRKELAND AS  
Att: Nes Knutsen Henrik  
Førresdalen 131  
5563 FØRRESFJORDEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
PNUZ1234	GID 149/487	2023/8373	Oddmund Røkke	Kopervik, 15.09.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/487 - Stemmemyr 1g er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning**  
**Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig**  
**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**  
**Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.**  
**Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Spannatoppen Utviklingsselskap AS	Postboks 6666 St. Olavs Plass	0129	Oslo

