

BIRKELAND AS
Att: Nes Knutsen Henrik
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
RZRZ6929	GID 149/487	2023/8413	Oddmund Røkke	Kopervik, 15.09.23

Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid

Melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/487 - Stemmemyr 9c er godkjent med følgende krav til utførelse.

*Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven*

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke

Saksbehandler

Epost:

oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:

95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Spannatoppen Utviklingsselskap As	Postboks 6666 St. Olavs Plass	0129	Oslo

