

# JOHN ALVSEIKE

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA  
Breidablikgt. 143 - 5527 Haugesund  
Telefon 52 72 71 66 - Telefaks 52 72 75 12  
E-post: i-johalv@online.no

Karmøy kommune  
Teknisk enhet  
v/ Berit Thuestad  
Rådhuset  
Postboks 167

4291 Kopervik

Deres ref: 22/10604-2

Vår ref.: JA/js

Dato: Haugesund 19.09.23

## EGILL DANIELSEN UNGDOMSSKOLE NORHEIM – REVIDERT TEKNISK PLAN.

Det henvises til møte hos VAR-avdelingen i Karmøy kommune den 16.08.23 der Berit, John og Thomas var til stede og til tilbakemelding fra kommunen av 10.02.23.

Vedlagt reviderte tegninger.

Gjennomgang av punktene 1 til 7 fra møte den 10.02.23:

1. Har senket kantsteinen og fortauet i tilkomsten. Tilkomsten er forsynt med låsbar bom. Plassering av tilkomst er vist i reguleringsplanen. Slik var Thomas sin oppfattelse i møtet av hva kommunen kan godkjenne.
2. Det settes kantstein mellom offentlig areal og rabatter. Det asfalteres inntil kantsteinen. Der det er asfalt både på offentlig areal og privat areal senkes kantsteinen med vis 2 cm begge veier.
3. Fotgjengerovergangen godkjennes slik den er tegna.
4. Oppbygging av fortauet er godkjent slik det er tegna.
5. Berit syter for at skiltplanen for fortauet blir godkjent.
6. Kumskisse er godkjent i henhold til oversendt 23.02.23.
7. Thomas utarbeider forslag til avtale for støyskjermen som han oversender kommunen.


Det er laga tegninger med sporingskurve for rundkjøringen.

I skisse til teknisk plan utarbeida av OPUS skal rundkjøringa være laga for biler med hjulavstand 5,30 meter.

Vi har fått plass til en rundkjøring laga for biler med maks hjulavstand 4,5 meter. Dette er krava til liten lastebil i vegnormalen til Statens vegvesen. Bommen er flytta.

Håper planene nå kan godkjennes. Annet firma planlegger det som ligger inne på privat grunn.

Med hilsen  
Rådgivende Ingeniørfirma John Alvseike



Vedlegg: Tegninger i hht tegningsliste  
Notat fra møte hos VAR-avdelingen den 23.08.23