



## YTELSESERKLÆRING

### Nr.: DoP-Votec minirenseanlegg-2023

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Votec minirenseanlegg i PP**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**Votec SPE GPP 1**  
**Votec 10PE GPP 1**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen :  
**Minirenseanlegg for behandling av avløpsvann, primært fra husholdning.**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Klaro renseanlegg Norge AS,**  
**Porsveien 12**  
**N-4994 Akland**  
**Norge**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):  
**Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,  
**System 3**
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**Test report PIA2016-T7-277S13.e.03. PIA Prüfinstitut für abwassertechnik GmbH, Januar 2017. EN 12566-7:2013**  
**Test report PIA2011-140B14. PIA Prüfinstitut für abwassertechnik GmbH, November 2011. EN 12566-3, appendix B**  
**Test report PIA2016-ST-PIT-1509-1050.01. PIA Prüfinstitut für abwassertechnik GmbH, July 2016 EN 12566-3 C.6**
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
**Ikke relevant**



9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper (se merknad 1)	Ytelse (se merknad 2)	Harmonisert teknisk spesifikasjon (se merknad 3)
<b>Brannegenskaper</b>	<b>Ikke testet</b>	<b>NS-EN 12566-3:2016</b>
<b>Renseeffekt:</b>	<b>COD: 95% BOD<sub>5</sub>: 97% SS: 96% P: 95%</b>	<b>NS-EN 12566-3:2016</b>
<b>Antall slamtømminger under test:</b>	<b>1</b>	<b>NS-EN 12566-3:2016</b>
<b>Behandlingskapasitet (nominell)</b>	<b>Fra 5 til 10PE</b>	<b>NS-EN 12566-3:2016</b>
<b>Vanntetthet</b>	<b>Godkjent</b>	<b>NS-EN 12566-3:2016</b>
<b>Kapasitet overdekning</b>	<b>Max overfylling 1,2 m over skulder på tank og vannfylt grunn opp til 2,1 m over bunn tank</b>	<b>NS-EN 12566-3:2016</b>
<b>Holdbarhet</b>	<b>Godkjent</b>	<b>NS-EN 12566-3:2016</b>

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Akland 10.03.2023

**KLARO RENSEANLEGG NORGE AS**

Org.nr 915 618 405 mva

Porsveien 12

4094 Akland

Tlf: 37 15 68 00 E-post: post@klaro.no

Øystein Vereide  
Daglig leder