

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 15/559

Refnr.

NQXC9440

Saksnr.

2023/1668

Dato

Kopervik, 22.09.2023

GNR/BNR 15/559 – Utbedring av spillvannsledning

Avsluttet pålegg.

Resultat av rørinspeksjon

Det vises til forhåndsvarsel sendt 22.02.2023.

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til ØYAVEGEN 1. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

Rørinspeksjon av Spillvann

Rørinspeksjon på strekket fra grøft mot hus

Røret er laget av plast som er i god stand og kan beholdes. deler av røret er felles for Grunnvikvegen 25 og Øyavegen 1

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

Rørinspeksjon av Overvann

Det er tatt fargeprøve fra taknedløp som viser at takvann er håndtert lokalt.

Det tillates ikke at overvann (takvann, dreinsvann, slukvann o.l) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veger inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

Konklusjon

Rørene tilhørende eiendommen er i god stand og kan beholdes. Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til maja4@karmoy.kommune.no.

Med hilsen

Karmøy kommune

Magnus Jahren Fludal

Saksbehandler

Sektor vann, avløp og renovasjon

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg

* Rapport_15-559_Øyavegen_1.pdf

* kart_15-559_Øyavegen_1.pdf

* Sjekkliste_15-559_Øyavegen_1.pdf



Adresseliste:

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
15/559	LIEN SANDOV	ØYAVEGEN 1	4270	ÅKREHAMN