



RH Oppmåling Rune Hemnes
Slettebøvegen 84

4270 ÅKREHAMN

Dato: 30.03.2020
Saksbeh: Berit Thuestad
Saksnr: 19/6490-13
Løpenr: 20034/20
Arkivkode: M32
Deres ref:

SVAR - TEKNISK PLAN - BØKELUNDEN

Viser til revidert teknisk plan for Bøkelunden, innsendt 18.3.2020. Vi har gått gjennom planene og har følgende kommentarer:

- Vi mener dere også trenger avtale med nabo i nord (58/92) fordi prosjektet vil berøre adkomstveg og del av tomt i byggeperioden.
- Vi avventer godkjenning fra Rogaland fylkeskommune ang skiltplan og kryss før teknisk godkjenning blir gitt
- KV2 markeres med nedfelt stein (som KV1) for å markere skille mellom vei og «designskulder».
- Renovasjonsrom må designes slik at dunker enkelt kan trilles (ikke kanter). Skal rommet være åpent?
- Vi ønsker mer detaljerte tegninger på innbygging av pumpestasjon. Skal eksisterende konstruksjon beholdes eller blir det tilnærmet ny bygningskonstruksjon? Lufting av rom må ivaretas, hvordan skjer dette? Ønsker en beskrivelse av hvordan støy/vibrasjon og lukt blir hensyntatt i konstruksjonen.

Oppdatert plan sendes inn for ny gjennomgang og godkjenning.

Med vennlig hilsen

Berit Thuestad
avd.ingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

