
Emne: SV: tilbakemelding befaring uteområder

Kopi: post@hageogmaskin.com, Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>, Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>, Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>, kosberg <kosberg@vikanes-bungum.no>

Til: Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>

Sendt: 04.10.2022 14:21:17

Fra: Mangor Stava <mangor@garvikgruppen.no>

Hei igjen Berit

Jeg har sjekket litt rundt dette med «garanti» på busker og trer rent generelt.

Det finnes ikke praksis ovenfor kommuner eller det være seg andre «kunder» på å gi garantier for slike leveranser, det viktigste er å overta tidligst mulig slik at kommunen kan «skjømte» leveransen på best mulig måte selv, ellers så viser jeg til tidligere forsikringer fra leverandøren.

Vedr mur og høyde på denne så er den bygget etter kjente forskrifter/krav eventuelt må etterlyst oss ukjent lovhjemmel/forskrift oversendes.

Vi mener disse 2 punktene som tilfredsstillende svart opp fra Garvik prosjekts side og anser dermed som avsluttet.

MVH

Mangor Stava

98282014

Fra: Mangor Stava

Sendt: tirsdag 27. september 2022 15:04

Til: Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>

Kopi: post@hageogmaskin.com; Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>; Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>; Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>; kosberg <kosberg@vikanes-bungum.no>

Emne: SV: tilbakemelding befaring uteområder

Hei Berit

- Vedrørende bøketre så er det sendt en mail til deg med god informasjon fra leverandøren av treet den 13.09
- Vedrørende mur så må jeg igjen be deg oversende hvilke forskriftskrav du kjenner til som ikke vi og Arkitekten kjenner til- murens høyde tilfredsstillende slik den er i dag de forskrifter vi kjenner til.

MVH

Mangor Stava

98282014

Fra: Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>

Sendt: mandag 26. september 2022 08:25

Til: Mangor Stava <mangor@garvikgruppen.no>

Kopi: post@hageogmaskin.com; Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>; Evy Johannessen

<ejo@karmoy.kommune.no>; Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>; kosberg
<kosberg@vikanes-bungum.no>

Emne: Sv: tilbakemelding befaring uteområder

Hei

Takk for tilbakemelding.

Vi trenger en mer spesifikk bekreftelse fra Garvik prosjekt AS, på at bøketre erstattes dersom det ikke overlever de første årene.

Mur må sikres for fall, enten ved å gjøre den mindre attraktiv for klatring/sitting, eller ved fysisk hinder.

Mangler også tilbakemelding på utbedring av veipunktene.



Karmøy
kommune

Med vennlig hilsen

Berit Thuestad

E-Mail: bth04@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



Fra: Mangor Stava <mangor@garvikgruppen.no>

Sendt: torsdag 22. september 2022 11.41

Til: Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>; Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>; Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>; kosberg <kosberg@vikanes-bungum.no>

Kopi: post@hageogmaskin.com <post@hageogmaskin.com>; Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>

Emne: tilbakemelding befaring uteområder

Hei dere, alle punkt vedr lekeplass er infridd.

1. bøketre- informasjon om dette og «garanti» er oversendt Berit
2. Greiner på bøketre langs fortau er klippet
3. Balanse kule er reparert (I følge H&M)
4. benker er flyttet
5. Benker er skrudd fast

6. Vedr mur som «innbyr til balanse» så gjør den ikke det lenger da benker er flyttet og det er ikke mulig å klatre fra benk til toppen av muren
Muren har tilfredstillende høyde i forhold til forskriftskrav , det er av arkitekt og oss ikke avdekket noen forskrifter som tilsier at dette er ett krav.
Det må eventuelt vises til hvilken hjemmel eller norm hvor dette står om dette kravet opprettholdes.

Lekeplass:

- Stort bøketre ser ut til å være i dårlig stand. Sektor samferdsel og utemiljø forutsetter at treet overlever og ønsker en garanti på dette i to år. Alternativt må treet byttes til et friskt tre.
- Greiner på bøketre langs fortau må klippes. Fri høyde over fortau skal være 2,2 m.
- En av balansekulene er ødelagt (den nærmest inngang bygg). Skaden må utbedres.

Karmøy kommune, Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK | E-post: post@karmoy.kommune.no
Telefon: 52857500 | Organisasjonsnummer: 940791901

- Benk ved mur flyttes vekk fra muren. Den andre benken ved samme vegg flyttes for å unngå drypping fra nabotomt.
- Benker skrur fast til underlag.
- Mur mellom lek og o_KV2 innbyr til klatring og balanse. Denne må derfor sikres med gjerde, evt annet rekkverk.



Mangor Stava
Prosjektleder

GARVIK PROSJEKT AS

Adresse: Vestheimvegen 15, 4250 Kopervik (Kopervik Næringspark)

☎ 52 84 47 50, Direkte 982 82 014

✉ mangor@garvikgruppen.no 🌐 www.garvikgruppen.no

*Vi bygger
drømmer*



Besøk oss på Facebook!

MESTERHUS
- det blir som avtalt

♥ *Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten*