
Emne: SV: tilbakemelding befaring uteområder

Kopi: post@hageogmaskin.com, Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>, kosberg <kosberg@vikanes-bungum.no>, Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>, Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>

Til: Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>

Sendt: 05.09.2023 10:58:18

Fra: Mangor Stava <mangor@garvikgruppen.no>

Hei

Jeg har hatt en gjennomgang med KLV som bekrefter at alle arbeidene er utført

Jeg har i tillegg også sendt «løpende» informasjon etter som punkter er bekreftet utført.

Så da mener vi at alt arbeid er utført

Vi ser imidlertid også at det ene treet virker noe «sløvt» og at dette ikke ble så friskt som leverandøren mente det ville bli ved neste vår/sommer

Da blir nødt for å vente til neste vår før dette kan erstattes, fint om du da sender over en overtakelsesprotokoll med denne «heftelsen»

På forhand takk

MVH

Mangor Stava

Garvik prosjekt

Mob nr 98282014

Fra: Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>

Sendt: tirsdag 5. september 2023 10:41

Til: Mangor Stava <mangor@garvikgruppen.no>

Kopi: post@hageogmaskin.com; Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>; kosberg <kosberg@vikanes-bungum.no>; Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>; Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>

Emne: Sv: tilbakemelding befaring uteområder

Hei

Punktene er vedlagt.

Jeg har også fått melding om at tilstanden på det store bøketrete ikke er bra, så dere må se på om det må skiftes eller om det har mulighet til å overleve.



Karmøy
kommune

Med vennlig hilsen

Berit Thuestad

E-Mail: bth04@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



Fra: Mangor Stava <mangor@garvikgruppen.no>

Sendt: tirsdag 5. september 2023 09.36

Til: Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>

Kopi: post@hageogmaskin.com <post@hageogmaskin.com>; Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>; kosberg <kosberg@vikanes-bungum.no>; Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>; Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>

Emne: SV: tilbakemelding befaring uteområder

Hvilke punkt er dette Berit ?

Kunne du sendt over dette til meg

MVH

Mangor Stava

Garvik prosjekt

Mob nr 98282014

Fra: Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>

Sendt: tirsdag 5. september 2023 09:21

Til: Mangor Stava <mangor@garvikgruppen.no>

Kopi: post@hageogmaskin.com; Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>; kosberg <kosberg@vikanes-bungum.no>; Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>; Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>

Emne: Sv: tilbakemelding befaring uteområder

Hei

Vi har ikke fått noe informasjon om at alle punktene er utbedret. Sist jeg sjekka så manglet det også noen punkter på vei. Er disse utbedret nå?



Karmøy
kommune

Med vennlig hilsen

Berit Thuestad

E-Mail: bth04@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



Fra: Mangor Stava <mangor@garvikgruppen.no>

Sendt: tirsdag 5. september 2023 08.20

Til: Berit Thuestad <bth04@karmoy.kommune.no>

Kopi: post@hageogmaskin.com <post@hageogmaskin.com>; Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>; kosberg <kosberg@vikanes-bungum.no>; Knut Sunnanå <ksu01@karmoy.kommune.no>; Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>

Emne: SV: tilbakemelding befaring uteområder

Hei

Vi savner protokoll for overlevering teknisk anlegg

MVH

Mangor Stava

Garvik prosjekt

Mob nr 98282014

Fra: Mangor Stava

Sendt: torsdag 22. september 2022 11:42

Til: 'Berit Thuestad' <bth04@karmoy.kommune.no>; Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>; 'Knut Sunnanå' <knut.sunnana@karmoy.kommune.no>; kosberg <kosberg@vikanes-bungum.no>

Kopi: post@hageogmaskin.com; Gabriel Garvik <gabriel@garvikgruppen.no>

Emne: tilbakemelding befaring uteområder

Hei dere, alle punkt vedr lekeplass er infridd.

1. bøketre- informasjon om dette og «garanti» er oversendt Berit
2. Greiner på bøketre langs fortau er klippet
3. Balanse kule er reparert (I følge H&M)
4. benker er flyttet
5. Benker er skrudd fast
6. Vedr mur som «innbyr til balanse» så gjør den ikke det lenger da benker er flyttet og det er ikke mulig å klatre fra benk til toppen av muren
Muren har tilfredstillende høyde i forhold til forskriftskrav , det er av arkitekt og oss ikke avdekket noen forskrifter som tilsier at dette er ett krav.
Det må eventuelt vises til hvilken hjemmel eller norm hvor dette står om dette kravet opprettholdes.

Lekeplass:

- Stort bøketre ser ut til å være i dårlig stand. Sektor samferdsel og utemiljø forutsetter at treet overlever og ønsker en garanti på dette i to år. Alternativt må treet byttes til et friskt tre.
- Greiner på bøketre langs fortau må klippes. Fri høyde over fortau skal være 2,2 m.
- En av balansekulene er ødelagt (den nærmest inngang bygg). Skaden må utbedres.

Karmøy kommune, Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK | E-post: post@karmoy.kommune.no
Telefon: 52857500 | Organisasjonsnummer: 940791901

- Benk ved mur flyttes vekk fra muren. Den andre benken ved samme vegg flyttes for å unngå drypping fra nabotomt.
- Benker skrur fast til underlag.
- Mur mellom lek og o_KV2 innbyr til klatring og balanse. Denne må derfor sikres med gjerde, evt annet rekkverk.



Mangor Stava
Prosjektleder

GARVIK PROSJEKT AS

Adresse: Vestheimvegen 15, 4250 Kopervik (Kopervik Næringspark)

☎ 52 84 47 50, Direkte 982 82 014

✉ mangor@garvikgruppen.no 🌐 www.garvikgruppen.no

***Vi bygger
drømmer***



[Besøk oss på Facebook!](#)

MESTERHUS
- det blir som avtalt

♥ *Tenk på miljøet for du skriver ut denne e-posten*