

SIG HALVORSEN AS
Att: hetland ståle
Bedriftsveien 14
4313 SANDNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Data
LJSB3866	GID 15/2062	2022/1415	Oddmund Røkke	Kopervik, 21.02.22

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 15/2062 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom. Der hvor tilkopling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.
Felles pumpestasjon eies og må driftes av brukerne.
Det skal inngås en skriftlig avtale om drift og vedlikehold (serviceavtale) med leverandør av felles pumpestasjonen eller annen fagkyndig virksomhet.

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Bårdsen Roy Egil	Boktavegen 24 A	4270	Åkrehamn

