



North Ark As

Dato: 26.09.2023

Postboks 3

Dokumentnummer: 23/7844-5

4291 KOPERVIK

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Tilbakemelding om mangler - Naust, fylling i sjø og flytebrygge - gnr. 73, bnr. 79 -

Tiltak: Naust, fylling i sjø og flytebrygge

Byggested: Gbnr: 73/79

Tiltakshaver: Harald Johannessen

Ansvarlig søker: North Ark As

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Ved befaring ble det konstatert at «flytebryggen» er fast. Dere må sende inn snittegninger som viser fundamentering.
- Ved befaring ble det konstatert at vegg til naust også har en utstikkende forstøtningsmur. Denne muren må vises på situasjonsplanen. Revidert situasjonskart som viser muren.
- Ved befaring ble det konstatert trekkerør som stakk opp av kaien. Hva er dette?
- Avstandserklæring fra 73/87 for plassering av kai/brygge inntil eiendomsgrensen
- Det må foretas oppmåling av grenseretningen ut i sjøen, da det ser ut som kaien går over eiendomsgrensen. Se bilde under.



Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Harald Johannessen

Sundvegen 330

4250

KOPERVIK