

HETLAND RØR AS
Att: hetland ståle
Ekrene Næringspark 39
5550 SVEIO

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
VBOC7046	GID 15/2062	2023/8670	Oddmund Røkke	Kopervik, 26.09.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 15/2062 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres
forskriftsmessig**
**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2
og avsette plass til vannmåler.**
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
**Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at
tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.**
**Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på
anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og
avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og
bygningsloven.**
**Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha
liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og
tilsynsrett, over annenmanns eiendom. Der hvor
tilkobling skjer via privat fellesledning må eieren selv
innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.**

**Det skal inngås en skriftlig avtale om drift og
vedlikehold (serviceavtale) med leverandør av
pumpetasjon eller annen fagkyndig virksomhet.**
**Det skal monteres gravitasjons kum før tilkobling til
kommnalt anleanlegg.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no



Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Bårdsen Roy Egil	Stongtunet 39	4270	Åkrehamn