

Avaldsnes Skole

Dato: 26.09.2023

POSTBOKS 111

Dokumentnummer: 23/2704-5

4299 Avaldsnes

Deres referanse:

Saksbehandler: Ida Helgeland

## Spørsmål til svar på tilsynsrapport – Avaldsnes skole

Takk for tilbakemelding på tilsynsrapport etter tilsyn i miljørettet helsevern

Tverrfaglig gruppe for miljørettet helsevern har gjennomgått besvarelsen og har noen spørsmål til skolen.

**Merknad 1:** Skolen rapporterer at den har ventilasjonsanlegg og egen FDV plan for vedlikehold og systematisk tilsyn ved anlegget. Skolen rapporterte også at den er på listen over skoler som skal rehabiliteres.

**Kommentar:** Kan dere oversende konkret plan for vedlikehold? Ber om svar på spørsmål om konkrete tiltak og tidsramme på plan for rehabilitering.

**Merknad 2:** Skolen rapporterer at det er forhold ved inneklimaet som oppleves som problematisk og at det er manglende solavskjerming. Skolen rapporterer at manglende solavskjerming løses ved å benytte lystette gardiner i alle rom. Dette er midlertidig tiltak i påvente av rehabilitering av skolen.

**Kommentar:** Ber dere svare på spørsmål om hva det er som er problematisk med inneklimaet.

Gjør også oppmerksom på at lystette gardiner ikke er optimalt for et bedre inneklima, men at utvendig solskjerming gir best virkning.

**Merknad 3:** Skolen rapporterer at det arbeides med å finne løsninger på avsug ved keramikkovn, og at det vurderes å montere avsug i yttervegg.

**Kommentar:** Ber om en tilbakemelding på når dere har fått på plass avsug for keramikkovn,

Ber om en tilbakemelding på kommentarer til merknadene ovenfor innen 31.10.2023

Med hilsen

Ola Vassbø  
kommunelege

Ida Helgeland  
rådgiver

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

