
Enquiry

Case number KP-8319-J5K1

Status Being processed by grid company

Created 📅 12.06.2023 🕒 12:51

Generelle henvendelser ▼

Messages ^

➔ 📅 06.07.2023 🕒 14:22

Hei,

Saken gjelder uttalelse i forbindelse med bygging av ny frittstående garasje på eiendom med gnr. 82, bnr. 198 i Karmøy kommune.

Vedlagt tegning skisserer en garasje på 49,5 m² med skråtak. Dette medfører en høyde på 3,3 meter i ene enden og cirka 4 meter i andre enden. Den vedlagte tegningen mangler informasjon om avstand mellom huset på eiendommen og ønsket plassering av garasjen.

Det går en 22kV linje over eiendommen. En garasje blir i denne sammenheng definert som en mindre viktig bygning. Det er tillatt kryssing av slike bygninger såfremt direkte avstand mellom nærmeste faseleder og nærmeste bygningsdel har en minsteavstand på 5,0 meter.

I tillegg til det direkte avstandskravet finnes det også et avstandskrav fra en mindre viktig bygning til viktig bygning (huset på eiendommen). Avstand mellom mindre viktig bygning og annen bygning må være minimum 4 meter. For mindre gasjer med plass til inntil to biler kan avstand til viktig bygning i slike tilfeller reduseres til 2 meter.

Hei,

Saken gjelder uttalelse i forbindelse med bygging av ny frittstående garasje på eiendom med gnr. 82, bnr. 198 i Karmøy kommune.

Vedlagt tegning skisserer en garasje på 49,5 m² med skråtak. Dette medfører en høyde på 3,3 meter i ene enden og cirka 4 meter i andre enden. Den vedlagte tegningen mangler informasjon om avstand mellom huset på eiendommen og ønsket plassering av garasjen.

Det går en 22kV linje over eiendommen. En garasje blir i denne sammenheng definert som en mindre viktig bygning. Det er tillatt kryssing av slike bygninger såfremt direkte avstand mellom nærmeste faseleder og nærmeste bygningsdel har en minsteavstand på 5,0 meter.

I tillegg til det direkte avstandskravet finnes det også et avstandskrav fra en mindre viktig bygning til viktig bygning (huset på eiendommen). Avstand mellom mindre viktig bygning og annen bygning må være minimum 4 meter. For mindre gasjer med plass til inntil to biler kan avstand til viktig bygning i slike tilfeller reduseres til 2 meter.

Av linjeprofilen i området ser det ut som avstand mellom fase og terreng er mellom 11 - 13 meter, så tenkt høyde på 4,0 meter bør gå fint.

Merk at begge avstandskrav må overholdes, både en direkte avstand på 5,0 meter fra linje til garasje, samt tilstrekkelig avstand mellom garasje og hus.

Så lenge begge avstandskrav overholdes har ikke Fagne noen innvendinger utover det.

Mvh,

Marius Holte Bærøy

Prosjektingeniør Fagne