



Eivind Andreas Notland

Dato: 28.09.2023

Skaffevegen 2

Dokumentnummer: 23/8807-2

4262 AVALDSNES

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Tilbakemelding om mangler - Bruksendring for kjeller - gnr. 87, bnr. 102 - Skaffevegen 2

Tiltak: Bruksendring for kjeller
Byggested: Gbnr: 87/102 Skaffevegen 2
Tiltakshaver: Eivind Andreas Notland
Ansvarlig søker:

Vi viser til din søknad om Søknad uten ansvarsrett som er mottatt hos oss 18.09.2023.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Kjellerstue og de to soverommene ser ikke ut til å ha tilstrekkelig lys og rømning. Vinduene er for små og det er bare én utgang fra kjelleren til det fri. Bruksendring av rommene kan ikke godkjennes slik de er nå. Enten må rommene tilbakeføres til opprinnelig funksjon, eller så må dere sende inn tegninger som viser store nok vinduer.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.