



HAUGALAND

BRANN OG REDNING IKS

Sh Prosjekt As
Morstongveien 60
1859 SLITU

Dato: 26.09.2023
Arkivkode: KOMMUNE-1149 - 142/13,
FA-M70
Deres ref.
Vår ref. 23/5905-2
23/9503

KARMØY - GBNR 142/13 - STORASUNDVEGEN 207 - SVAR PÅ SØKNAD OM UNNTAK FRA BRANNVANN

Brannvesenet har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra kravet om brannvann, denne myndigheten ligger hos kommunen.

Det kommer frem av søknaden at lagerhallen er midlertidig og har en levetid på 20 år. Det står ikke beskrevet hvor lenge lagerhallen skal stå eller om det er begrenset til 20 år. Etter brannvesenets vurdering er ikke 20 år midlertidig.

Vegen ned til området, hvor lagerhallen ønskes plassert, bør sjekkes om er god nok. Kravet til adkomst er minst 3,5 meter bredde og stigning på ikke mer enn 1:8 (12,5 %).

Hilsen

Tove Aksdal
Branningeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Karmøy Kommune

Postboks 167

4291

Kopervik

Haugaland brann og redning iks



Diktervegen 8
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11
org.nr: 819 585 822

postmottak@hbre.no
www.hbre.no