

Avsender  
Karmøy kommune  
Postboks 167  
4291 KOPERVIK

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund As  
Postboks 548  
5501 Haugesund



920.37.27

## Gnr. 127 bnr. 1 - Torvastadvegen 81 Godkjent Utslippstillatelse



32 1

1 108186cc0c1d16-918-614-0000-42547017-58141C



KARMØY KOMMUNE

RØRLEGGER GEIR SIRNES AS

Karmsundgata 58

5529 HAUGESUND

Dato: 18.11.2022

Dokumentnummer: 22/8564-3

Deres referanse:

Saksbehandler: Wilhelm Trodahl

## Gnr. 127 bnr. 1 - Torvastadvegen 81 Godkjent Utslippstillatelse

Viser til søknad om utslippstillatelse på gnr. 127, bnr. 1 Torvastadvegen 81 som vi i dag har godkjent. Se vedlagt utslippstillatelse med vilkår.

Med hilsen

Bergitte H. Flatebø  
Konstituert areal - og byggesaksjef

Wilhelm Trodahl  
tilsyn og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### Mottaker:

RØRLEGGER GEIR SIRNES AS    Karmsundgata 58    5529    HAUGESUND

### Kopi til:

Advokatfirmaet Eurojuris    Postboks 548    5501    Haugesund  
Haugesund As  
North Ark As    Postboks 3    4291    Kopervik  
Oddmund S. Røkke    Karmøy Kommune VAR

### Vedlegg:

Utslippstillatelse Gnr. 127, bnr. 1 Torvastadvegen 81

Refnr.

Arkivkode

Saksnr.

Saksbehandler

#REFERANSEN# Gnr. 127, bnr. 1

Sak  
22/68943

Wilhelm Trodat

## **Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg fra Gnr. 127 , bnr. 1**

Eiendom vedtaket gjelder: Torvastadvegen 81 Gbnr. 127/1

Beregnet pe: 5 PE

Anleggstype: Uponor Clean 1 med slamsikring til sandfilter grøft

Restutslipp: Sandfiltergrøft egen eiendom

Vi viser til søknad fra Rørlegger Geir Sirnes om utslippstillatelse av 27.09.2022.

### **Vedtak utslippstillatelse**

*Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, samt forurensningsforskriften kapittel 12.*

### **Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet og miljømessige konsekvenser**

Etter naturmangfoldloven(nml.) § 7 skal prinsippene i § 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av myndighet. I følge § 8 skal offentlig beslutninger, dersom de berører naturmangfoldet, bygge på rimelige og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arts bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand samt effekt av påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i.

Tiltaket er prosjektert for å tilfredsstille rensekrav til følsomt område.

Anlegget blir ikke synlig da det er montert under bakken.

Det vises uttale fra naturforvalter i sak 22/65661 angående forurenset grunn og krav til tiltakshaver. Det foreligger signert erklæring på at forhold knyttet til forurenset grunn ivaretas fra tiltakshaver datert den 2.11.22

Tiltaket vurderes til å ikke ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på stedet. Tiltaket vil heller ikke berøre særlige naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige konsekvenser.

## Begrunnelse for vedtaket

Det skal installeres minirensesanlegg med slamsikring og restutslipp til sandfiltergrøft på egen eiendom. Prøvetakingskum skal settes på enden av sandfiltergrøft.

Våningshuset har, etter kommunen sine opplysninger, samt gamle papirer på eiendommen, i dag spillvann til skut i fjøs. Dette er ikke en tillatt løsning.

Det nye anlegget vil ha en rensegrad på 90 % og tilfredsstillende krav i forurensingsforskriften § 12-8 Utslipp til følsomt og normalt område, jf. bokstav a.

Det vises til vilkår i rammetillatelse i sak 22/8952-5. Det er en forutsetning for utslippstillatelsen at disse følges.

## Viktig informasjon til den ansvarlige for utslippet

- Den ansvarlige er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i denne utslippstillatelsen overholdes.
- Etablering av anlegget krever godkjent byggetillatelse, jf. pbl. § 20-2. Byggetillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.
- Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen jf. [SAK10 § 8-1](#).
- Det må leveres rørleggermelding til VAR før bygging av anlegget og ferdigmelding til VAR når anlegget er installert.
- Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, jf. [pbl § 28-6](#).
- Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. [pbl § 27-2 annet ledd](#).
- Eier av utslippstillatelsen er selv ansvarlig for eventuell forurensing, jf. forurensingsloven § 7.
- Tømming hvert 1 år, bolig.
- Det skal tegnes serviceavtale med service firma for anlegget. Prøveresultat og service rapport skal sendes inn årlig på email [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no) og merkes med gnr/bnr Servicereport.

## Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 5500,-. Faktura vil bli ettersendt.

## Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan klages på innen 3 uker, jf. fvl. § 29. Evt. klage sendes til Karmøy kommune.

## Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 52 85 71 80 eller du kan sende e-post til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no)

Med hilsen  
Bergitte H. Flatebø

Konstituert areal- og byggesakssjef

Wilhelm Fjetland Trodahl

Tilsyns- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

