



KARMØY KOMMUNE

Tordis Elen Lilleaas

Dato: 04.10.2023

Kalvatræhagen 8c

Dokumentnummer: 23/14-353

4250 Kopervik

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Svar vedr. bruksendring fra bod til soverom

Vi viser til din forespørsel om bruksendring.

Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 meter og bredde minimum 0,5 meter. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 meter, jf. figur 5. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning.

Søknad om bruksendring finner du her [soknad-om-bruksendring versjon-1.1.1.pdf \(dibk.no\)](#) Du trenger ikke nabovarsle denne endringen ettersom den er innendørs. Endringen på vinduet er så liten at den ikke har betydning for naboene, **dersom avstanden fra vinduet til nabogrensen er 4 m eller mer.**

Legg ved plantegninger av huset slik det er i dag og slik det skal bli. Bredde på vindu må endres og benevnelse på rom.

Kommunen tilbyr hjelp i servicetorget på Rådhuset i Kopervik eller gjennom bookingløsningen [Book en saksbehandler - Karmøy kommune - Innbygger \(karmoy.kommune.no\)](#) For øvrig anbefaler vi at du benytter veiledningene på dibk.no.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

