

Espen Tangjerd  
Att: Tangjerd Espen  
Åkravegen 143  
4270 ÅKREHAMN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
EAIG7654	GID 15/433	2023/8692	Oddmund Røkke	Kopervik, 04.10.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 15/433 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning  
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres  
forskriftsmessig  
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og  
vannmåler.  
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.  
Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt,  
bortfaller godkjenningen.  
Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg  
som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er  
søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.  
Det skal monteres riktig dimensjonert fettutskiller.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
HABIL SERVICE AS	Melandbakken 36B	4265	HÅVIK



